



Примечания:

1. Освещение котельной принято естественным, исходя из требований к газовым водогрейным котлам. В котельной должно быть предусмотрено окно площадью остекления не менее 0,9 кв. м .
2. Монтаж дымовой трубы вести согласно рекомендации завода-изготовителя.
3. Уклон пола выполнить в сторону трапа.
4. При монтаже котла осуществить привязку к существующему дымоходу, выдержав рекомендуемое расстояние от задней стенки котла 400 мм.
5. Размеры подиума под котел: 1000x1000x100(h) мм.

Должность	Фамилия	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
				Котельная.	П	2	2
				План котельной. М 1:50. Расстановка оборудования.			
Выполнил							